



Republika Srbija – AP Vojvodina
Univerzitet u Novom Sadu
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”
Zrenjanin, Đure Đakovića bb
www.tfzr.uns.ac.rs
Tel.023/550-515 faks: 023/550-520
PIB: 101161200



Datum: 18.09.2015.

Predmet: GRAĐEVINSKI RADOVI U ANEKSU

1. Pitanje: Koja pisma o namerama banke za izdavanje bankarskih garancija se dostavljaju uz tender:

1-Da li se predaju samo 2 pisma o namerama tj.

a)Pismo o namerama banke za izdavanje avansne garancije u visini 30% sa PDV-om od ukupno ugovorene cene

b)Pisma o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla i otklanjanje nedostataka u garantnom roku u visini 10% od ukupne vrednosti

Ili se predaju 3 pisma tj. osim napred navedenog i pismo za otklanjanje grešaka u garantnom roku u visini 5% od vrednosti ugovora

2-Da li su pisma o namerama za izdavanje bankarskih garancija za dobro izvršenje posla i garantni rok u vrednosti sa PDV-om ili bez PDV-a?

3-Da li su pisma obavezujuća ili neobavezujuća?

1. Odgovor: Predaju se dva pisma o namerama.

a)Pismo o namerama banke za izdavanje avansne garancije u visini 30% sa PDV-om od ukupno ugovorene cene

b)Pisma o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla i otklanjanje nedostataka u garantnom roku u visini 10% od ukupne vrednosti

2. Odgovor: Sa pdv-om.

3. Odgovor: Da.

2. Pitanje:

U konkursnoj dokumentaciji u delu grejanja i ventilacija, POS A.1 je opis :

| | | | |
|---|---|----|--------|
| 1 | Nabavka i montaža livenih radijatora TIP- "TERMIK-2" proizvod | | |
| | FKR-Zrenjanin | | |
| | T2 - 800/160 | čl | 32.00 |
| | T2 – 600/110 | čl | 497.00 |
| | T2 – 350/160 | čl | 88.00 |

Navedeni radijatori se ne proizvode jer je proizvodnja - pogon ugašen pre više od 6 meseci. Na lageru se ne mogu naći navedeni radijatori niti postoji ekvivalent na tržištu jer je liveni radijator odavno prevaziđen panelnim čeličnim i aluminijumskim radijatorima.

Takođe, i pozicije od 2 do 8 u nastavku tendera je potrebno prilagoditi novim grejnim telima ukoliko se u opisu navede čelični ili aluminijumsku radijator za šta je potrebno ponoviti proračun za usvajanja grejnih tela u projektu.

PITANJE : Na koji način dostaviti ponudu a da ista bude ispravna ?

Odgovor:

| | | |
|--|---------|-----|
| 1. Isporuka i montaža aluminijskih radijatora proizvod Global VOX Italija ili odgovarajući, sledećih dimenzija. | | |
| VOX 600 | članaka | 360 |
| VOX 350 | članaka | 74 |
| 2. Isporuka i montaža duploregulišućih radijatorskih ventila proizvod Oventrop ili odgovarajuće. | | |
| DN15 | kom | 46 |
| 3. Isporuka i montaža radijatorskih navijaka proizvod Oventrop ili odgovarajuće. | | |
| DN15 | kom | 46 |
| 4. Isporuka i montaža univerzalnog radijatorskog seta. Redukcije, čepovi i odzrake za pakovanje radijatora. proizvod GLOBAL ili odgovarajuće | | |
| | kom | 46 |
| 5. Isporuka i montaža RKP konzola i NGR nosača za ovešanje radijatora na zid (RKP+NGR= komplet) | | |
| | komplet | 140 |
| 6. Isporuka i montaža slavine za punjenje i pražnjenje za ovešanje radijatora na zid (RKP+NGR= komplet) proizvod SLOVARM ili odgovarajuće | | |
| | kom | 25 |
| 7. Isporuka i montaža distancera za aluminijske radijatore | | |
| | kom | 55 |

Prodekan za finansije

Prof. dr Milan Nikolić